

1. ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.22/17 МН „Набавка и замена лежишта катодне заштите магистралног цевовода“, дана 23.12.2017. године доставио је Захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде (путем 2 е-mailа) којим је поставио следећа питања:

1. *Да ли набавка подразумева само набавку и испоруку материјала или и уградњу?*
2. *Ако је набавка и испорука, који је тражени паритет?*
3. *Да ли су предвиђени протектори легура магнезијума? Дефинисан је хемијски састав примеса а не пише шта је до 100%, претпостављамо да сте мислили на Mg. Молим Вас потврдите.*
4. *Да ли се извештај лабораторије о хемијском саставу протектора прилаже уз понуду или тек уз робу при испоруци? Да ли може да се достави понуда без извештаја лабораторије, обзиром да се тек по добијању посла врши набавка протектора и тек тада може да се ради хемијска анализа.*
5. *Да ли за протекторе и кокс мора да се достави уверење о квалитету издато од стране акредитоване лабораторије? Која је то акредитована лабораторија у Србији и које анализе се захтевају (обзиром да су те анализе скупе и да је потребна одређена количина ових материјала а исте су и скупе). Да ли је могуће користити уверења о квалитету (достављена у прилогу) која су коришћена у другим набавкама овог типа ?*

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и наведеним Захтевом за додатним информацијама, појашњењем, Комисија је размотрила примедбе и одлучила на следећи начин:

- 1) Што се тиче првог питања: „Да ли набавка подразумева само набавку и испоруку материјала или и уградњу?“ Комисија је одговорила да набавка подразумева само набавку материјала али не и уградњу .
- 2) Одговор на друго питање садржано је у одељку конкурсне документације „6.9.3. Место испоруке

Место испоруке је седиште наручиоца у Ариљу, ул. Чачанска бб. Уколико понуђач нема услова да изврши овакву испоруку може се прихватити и испорука у седишту понуђача (што понуђач мора да наведе у обрасцу понуде и исто ће бити узето у обзир приликом оцене понуда).“

Дакле паритет може бити f-со Наручилац а уколико је то проблем то може бити и f-со Испоручилац. Битно је навести то у понуди. Што се тиче оцене и бодовања понуда, Конкурсном документацијом је предвиђено да уколико 2 понуде по цени буду једнаке, предност ће

имати понуда са предвиђеном и урачунатом испоруком у седиште Наручиоца.

- 3) Одговор на 3. питање: Да, предвиђени протектори су легура магнезијума (Mg).
- 4) Извештај лабораторије прилаже се уз протекторе приликом испоруке. Дакле то је документ који прати робу и потврђује њен квалитет.

Доставља се понуда без икаквих извештаја. Роба се доставља уз извештај. Без извештаја лабораторије роба се неће преузети.

- 5) Што се тиче следећег питања, одговор је да се мора приложити уверење о квалитету од стране акредитоване лабораторије и за протекторе и за кокс. Колико смо успели да сазнамо, али можете и сами да се распитате за испитивање наведених материјала постоје акредитоване лабораторије: лабораторија Института ИМС, лабораторија фирме "Анасхем", као и (претпостављамо) лабораторија АД заштита на раду и заштита животне средине „Београд,, Лабораторија за заштиту радне и животне средине Београд (акредитациони број 01-086) коју потенцијални Понуђач наводи и чије резултате заједно са акредитационим сертификатом шаље путем е-маил а уз претходна питања , Рударски институт д.о.о. Београд и многе друге.
- Што се тиче питања „Које се анализе траже?“, одговор је : анализе које потврђују само оно што је конкурсном документацијом тражено.

Како се давањем овог појашњења понуда не мења Конкурсна документација, рок за достављање понуда остаје исти.

Комисија за јавну набавку број 1.22/17 МН:

1. Ана Радовић, Службеник за јавне набавке



2. Милијанко Радојевић, дипл.маш.инж.

