

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОСНАБЕВАЊЕ "Р.З.А.В."

Број: 2256  
Датум: 09. 11. 2015 год  
А Р И Љ Е

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ЈН број 1.26/15 МН

**„Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:  
ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“**

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.26/15 МН – „Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“, дана 06.11.2015. године, путем е-mailа је поставио следеће питање:

**ПИТАЊЕ:**“Да ли се за ову јавну набавку може понудити ВИЛИЧАСТИ МЕХАНИЗАМ.“

**ОДГОВОР:**У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је у конкурсној документацији у делу под 3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (спецификације) дефинисан погон на страни број 4. где је речено да:

“ Понуђени уређај мора испуњавати следеће захтеве (ставка 3):

- Погон-пужни са предпреносником и точком“

Тако да ВИЛИЧАСТИ ПОГОН који би потенцијални понуђач понудио не би био у складу са траженим у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење јавне набавке број 1.26/15 МН – „Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“, ће објавити ово питање и одговор у вези са конкурсном документацијом на Порталу управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца.

Комисија за јавну набавку број 2.6/15 МН:

Милјанко Радојевић, диол. маш. инж.



Драгољуб Ђунисијевић, дипл. правник

