

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ЈН број 1.26/15 МН

**„Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:  
ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“**

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.26/15 МН – „Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“, дана 11.11.2015. године, путем е-маила је поставио следеће питање:

**ПРВО ПИТАЊЕ:**“Да ли је могуће да се рок испоруке помери на 120 дана уместо тренутних 45 дана.“

**ОДГОВОР:**У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је у конкурсној документацији у делу под 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, (6.12. Рок испоруке) на страни 13/22, наведено да „Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.“

Дакле рок од 45 дана од дана закључења уговора је најдужи рок испоруке који је дозвољен конкурсном документацијом, и неће бити померања истог.

**ДРУГО ПИТАЊЕ:**“Да ли је могуће да материјал израде заптивног прстена уместо од нерђајућег челика буде од нодуларног лива интегрисан у кућиште“

**ОДГОВОР:**У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је у конкурсној документацији у делу под 3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (спецификације) ,на страни 4/22, јасно наведено да је материјал за „Заптивни прстен на кућишту:нерђајући челик“

Дакле тражени материјал израде заптивног прстена на кућишту је „нерђајући челик“ у складу са конкурсном документацијом.

**ТРЕЋЕ ПИТАЊЕ:**“Да ли је могуће да се рок за достављање понуда помери за недељу дана пошто је од 17-19 новембра сајам воде на коме понуђач учествује и није у могућности да присуствује тендеру“

**ОДГОВОР:**У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је у конкурсној документацији у делу под 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ , под 6.отварање понуда ,на страни 3/22, јасно наведено да будући да је отварање понуда у овој јавној набавци заказано за 17.новембар са почетком 12.15 часова у просторијама наручиоца , у улици Чачанској бб.у Ариљу .Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.“

Дакле разлог за померање рока достављања понуда никако не може бити спреченост појединачног понуђача да присуствује истом будући да присуствово овлашћеног представника понуђача на отварању понуда у складу са конкурсном документацијом и ЗЈН није обавезно.

Комисија за спровођење јавне набавке број 1.26/15 МН – „Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном:ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП 16, ДН 1000 НП 10, ДН 800 НП 10“, ће објавити ово питање и одговор у вези са конкурсном документацијом на Порталу управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца.

Комисија за јавну набавку број 1.26/15 МН:

Милјанко Радојевић,дипл.маш. инж.

Драгољуб Ђунисијевић,дипл.правник