

**Додатне информације  
односно појашњење Конкурсне документације**

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.4/15 МН – „Течни хлор“, дана 3.08.2015. године, путем е-маила затражио је појашњење Конкурсне документације и поставио следеће питање:

„Да ли је прихватљив стандард EN 937:2009?“

Наиме, како је у Конкурсној документацији постављен захтев да понуђени течни хлор мора испуњавати стандард SRPS H.B2.050 ( који се доказује достављањем атеста или извештај о квалитету за течни хлор издатог од стране произвођача) а у Србији више нико не производи течни хлор, потенцијални понуђач је поставио питање да ли је прихватљив течни хлор из увоза који задовољава стандард EN 937:2009.

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и у складу са одредбама Конкурсне документације, размотрили смо дате предлоге и обавештавамо вас следеће:

- Како је стандард EN 937:2009 еквивалентан са домаћим стандардом SRPS H.B2.050, прихватиће се течни хлор за који се достави атест или извештај о квалитету, издат од стране произвођача, да испуњава наведени стандард.

Комисија за јавну набавку број 1.4/15 МН:

Ана Радовић



Снежана Стојић

