

Број: 21146  
 Датум: 27.10.2015  
 А Р И Љ Е

## Додатне информације односно појашњење Конкурсне документације

Потенцијални понуђач у јавној набавци број 2.6/15 МН – „Контролно мерење геодетског осматрања фабрике са допуном пројектне документације и израдом елабората“, дана 23.10.2015. године, путем е-маила затражио је појашњење Конкурсне документације и поставио следећа питања:

1. Као прво питање, потенцијални понуђач је наручиоу скренуо пажњу да су Конкурсном документацијом за јавну набавку услуге број 2.6/15 МН, у условима за располагање техничком опремом наводи ( тачка 5.1.в3 стр.7/41) да понуђач треба да располаже са следећиом техничком опремом „ клинометар Huggenberger базе 1000мм“ а да то није геодетски инструмент и да нема потребе за поседовањем истог за реализацију јавне набавке.

У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је предње дато из разлога што је :

У техничкој документацији коју поседује ЈП „Рзав“ –Главни пројекат осматрања дефинисан је начин мерења ротације објеката у вертикалној равни са инструментом клинометром на штапу. Свака мерна база дефинисана је са два метална репера на растојању од 1000mm која су уграђена у вертикалном зиду одговарајуће бетонске конструкције. Сва контролна осматрања у претходним годинама су изведена са клинометром Huggenberger базе 1000mm које су хоризонтално постављене, и због интерпретације и упореређивања претходних резултата мерења са новим, потребно је мерење извршити са инструментом истог типа и карактеристика.

2. Друго питање се односило на испуњеност додатног услова- кадровски капацитет – понуђач треба да има најмање 10 (десет) радника грађевинске и геодетске струке .

У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је предње дато из разлога што :

Тражени су запослени и грађевинске и геодетске струке јер је потребна интерпретација добијених резултата мерења у погледу стабилности објеката са предлогом мера, коју могу дефинисати само лиценцирани инжењери грађевинске струке.

3. Треће питање се односило на испуњеност додатног услова-технички капацитет да је понуђач у временском периоду од последњих 5 година извршио геодетско и геотехничко осматрање на најмање 5 хидротехничких грађевинских објеката и појашњење разлике између овихврста осматрања.

У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да је све тражено дефинисано у конкурсној документацији 5.1 в) технички капацитет и 5.3.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: доказ 3

4. Четврто питање се односило на додатни услов-пословни капацитет- да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – Лиценца за израду техничке документације за постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 40 л/с,(ПО72ГЗ)

У вези са наведеним питањем обавештавамо вас да израду техничке документације - пројекте за објекте од значаја за републику је један од таквих објеката)могу радити само правна лица која имају лиценцу за израду исте, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи.

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и у складу са одредбама Конкурсне документације, размотрен је наведен захтев за додатним информацијама или појашњењима и објављено ово обавештење о истим.

Комисија за спровођење јавне набавке број 2.6/15 МН – „Контролно мерење геодетског осматрања фабрике са допуном пројектне документације и израдом елабората“, ће објавити ове додатне информације или појашњења на Порталу управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца.

Комисија за јавну набавку број 2.6/15 МН:

Владан Ковачевић, инж.геод.

*В. Ковачевић*

Драгољуб Ђунисијевић, дипл.правник

*Д. Ђунисијевић*