

**1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ"  
Број: 1742  
Датум: 11.08.2014 год  
А Р И Љ Е

**Исправка грешке у Конкурсној документацији  
за јавну набавку „ Санација шахти и муљних испуста на магистралном цевоводу“  
ЈН број 3.3/14 МН**

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и у складу са одредбама Конкурсне документације за јавну набавку „Санација шахти и муљних испуста на магистралном цевоводу“ ЈН број 3.3/14 МН, обавештавамо вас следеће:

1. У обрасцу 4. „Техничка спецификација“ дошло је до грешке приликом састављања обрасца:

- У табели је након позиције 25 и следећег реда „Кумулативна вредност позиција 1-25.“ следећа позиција грешком означена бројем 11. уместо 26.“ Непредвиђени радови 8% од кумулативне предности ПОС 1. – ПОС.25.



- Грешка је направљена и у следећем реду где је уместо „Укупно без ПДВ-а (сабрати позиције 1.-26.) стоји сабрати позиције 1-25. У овом делу табеле потребно је сабрати понуђене цене по позицијама и изразити их заједно са 8% непредвиђених трошкова. Овако добијена вредност представља вредност која се уписује у образац Понуде као и у све остале обрасце где се иста помиње.

Да не би дошло до забуне понуђача у наставку дајемо исправљени образац 4.

Комисија за јавну набавку број 3.3/14 МН:

Ана Радовић

Славица Аврамовић

## 4. ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација радова на санацији армирано бетонског канала и уређењу платоа хлорне станице у Рошцима:

Р.бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Кол.	цена/јед.м ере	ИЗНОС
1.	Крчење и уклањање шибља око шахти. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	80,00		
2.	Ручни ископ земље III категорије са растурањем око шахте. Обачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	6,00		
3.	Утовар и одвоз шута и камена затеченог око шахти. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	3,00		
4.	Засецање бетонских површина у дубини до 2,5cm (до границе оштећења) брусилицом, хоризонтално по обиму шахти и око обијених углова шахти, ради добијања правилне граничне линије споја старог и новог бетона. Обрачун по м.	м`	330,00		
5.	Чишћење бетонских површина од маховине и припрема подлоге за премаз средством за везу старог и новог бетона. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	75,00		
6.	Штемовање, пиковање и обијање нестабилних и оштећених делова бетона до компактног бетонског слоја, просечне дебљине 5cm, као припрема за бетонирање ситнозрним бетоном. Након обијања извршити отпрашивање површина. Оштемани бетон утоварити и одвести са градилишта. Обијање оштећених углова шахти не обрачунава се посебно. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	120,00		
7.	Премазивање свих површина предвиђених за санацију средством за везу старог и новог бетона. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	195,00		
8.	Ручни пренос и превоз ручним колицима опреме, алата, материјала и др... (у два смера) до шахти просечно удаљених 100m од приступног пута, накнадни доласци због одржавања и сл.... Обрачун по комаду шахте.	ком.	8		
9.	Рушење нарушене заштите хидроизолације од опеке и бетонских плоча, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	80,00		
10.	Парцијално уклањање оштећене битуменске хидроизолације, преклапање крајева, премаз битулитом А и крпљење површина кондором 4 са преклопом од 15cm. Обрачун по м <sup>2</sup> окрпљене површине.	м <sup>2</sup>	80,00		

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 3.3/14 МН

11.	Парцијална заштита хидроизолације зиданом опеком d=7cm или бетонским плочама 40x40x5cm у цементном малтеру. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80,00		
12.	Чишћење откривене арматуре од корозије (по потреби) и заштита антикорозивним средством. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	70,00		
13.	Набавка и постављање арматуре МА – Q131 са потребним дистанцерима којима се постиже њено фиксирање пре бетонирања. Обрачун по kg.	kg.	450,00		
14.	Набавка, израда и монтажа арматуре RA400/500.Обрачун по kg.	kg.	200,00		
15.	Добетониравање хоризонталних бетонских површина репаратурним, ситнозрним, бетоном МБ30 – ВДП просечне дебљине d=7cm у потребној оплати. Горњу површину бетона извести у паду. Оплата мора бити равна и правилних ивица. Негу бетона предвидети како је наведено у техничком опису. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	150,00		
16.	Добетониравање хоризонталних бетонских површина репаратурним, ситнозрним, бетоном МБ30 – ВДП просечне дебљине d=10cm у потребној оплати. Горњу површину бетона извести у паду. Оплата мора бити равна и правилних ивица. Негу бетона предвидети како је наведено у техничком опису. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	13,00		
17.	Добетониравање вертикалних бетонских површина репаратурним, ситнозрним бетоном МБ30 – ВДП просечне дебљине d=5cm у једностраној оплати. Оплата мора бити равна и правилних ивица. Позицијом обухватити израду оплате и бетонирање обијених углова шахти чија развијена вертикална површина улази у укупну количину. Негу бетона предвидети како је наведено у техничком опису. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	27,00		
18.	Добетониравање вертикалних бетонских површина репаратурним, ситнозрним бетоном МБ30 – ВДП просечне дебљине d=8cm у једностраној оплати. Оплата мора бити равна и правилних ивица. Позицијом обухватити израду оплате и бетонирање обијених углова шахти чија развијена вертикална површина улази у укупну количину. Негу бетона предвидети како је наведено у техничком опису.Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	12,50		
19.	Добетониравање вертикалних бетонских површина репаратурним, ситнозрним бетоном МБ30 – ВДП просечне дебљине d=12cm у једностраној оплати. Оплата мора бити равна и правилних ивица. Негу бетона предвидети како је наведено у техничком опису. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3,00		
20.	Израда двостране оплате и бетонирање зидова шахти изнад коте терена бетоном МБ30 - ВДП дебљине d= 20cm. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	3,00		

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 3.3/14 МН

21.	Подливање хоризонталних површина просечне дебљине d=3cm готовим саморазливајућим малтером уз све претходне припреме подлоге и арматуре (уклањање нестабилних делова, чишћење бетона и арматуре, заштита..) и уградњу у свему према упутству и технологији произвођача. Обрачун по m <sup>2</sup> комплетно по опису.	m <sup>2</sup>	7,00		
22.	Подливање хоризонталних површина просечне дебљине d=6cm готовим саморазливајућим малтером уз све претходне припреме подлоге и арматуре (уклањање нестабилних делова, чишћење бетона и арматуре, заштита..) и уградњу у свему према упутству и технологији произвођача. Обрачун по m <sup>2</sup> комплетно по опису.	m <sup>2</sup>	6,00		
23.	Санација дела вертикалних спољашњих површина шахти малтерисањем репаратурним малтером просечне дебљине d=1,5cm уз све потребне претходне припреме подлоге и арматуре (уклањање нестабилних делова, чишћење бетона и арматуре, заштита..) и уградњу у свему према упутству и технологији произвођача. Обрачун по m <sup>2</sup> комплетно по опису.	m <sup>2</sup>	23,00		
24.	Демонтажа и поновна уградња постојећих или уградња нових рамова за шахт поклопце пре бетонирања. У случају уградње нових рамова по-стојећи рамови остају заливени у нови бетон. Радове и поклопце обезбеђује Наручилац. Обрачун по комаду.	ком.	16		
25.	Бушење рупа Ø16mm, дубине 15cm у старом бетону и уградња анкера RØ 12mm дужине 40cm. За уградњу користити средство предвиђено за ову врсту радова у свему према упутству произвођача. Обрачун по комаду.	ком.	150		
Кумулативна вредност позиција 1-25.				Σ	
26.	Непредвиђени радови 8 % од кумулативне вредности ПОС 1 – ПОС 25.				
Укупно без ПДВ-а (сабрати позиције 1.-26.)					
				ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом					

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

Место: \_\_\_\_\_

(М.П.)

\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

- У наведеној табели дате су јединичне цене радова на основу којих ће се одредити и коначна цена радова исказаних у окончаној ситуацији. Исте се не могу мењати у току извршења уговора а понуђена цена (уколико је прихвати Наручилац) је највише цена радова која може бити плаћена по овом уговору.

- Попуњавање овог обрасца је обавезно, недостављањем истог понуда ће се сматрати неисправном.