

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 34. Статута јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље и Извештаја о стручној оцени понуда број 2256 од 19.10.2016. године

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, дана 26.10.2016.године, донео је следећу :

ОДЛУКУ о обустави поступка

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““, јавна набавка **ЈН број 1.33/16 ОП**, јер није примљена ниједна исправна и одговарајућа понуда.

Образложење

Поступајући на основу Захтева руководиоца службе одржавања за покретање отвореног поступка јавне набавке, број 1599 од 20.07.2016.године, Управно одбор ЈП „Рзав“ донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке за набавку добра: „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““ јавна набавка број 1.33/16 ОП.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), Управно одбор ЈП „Рзав“, истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка, донео је Решење о образовању комисије за јавну набавку.

На основу Позива за достављање понуда, број 1833 објављеног на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца дана 2.09.2016. године као и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе података – „Службени гласник РС“ од 6. септембра 2016. године, примљене су четири понуде:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Понуђена цена (у динарима без ПДВ-а)
2095	„Репро – опрема“ д.о.о. Београд и „Wilо Beograd“ д.о.о. Београд	4.402.000,00
2096	„MZT pumpe“ д.о.о. Нови Београд и „MZT pumpi“ AD Скопје	3.206.020,00
2099	„Елевод ремонт“ д.о.о. Сремска Каменица	3.188.667,00
2100	„Делта филтер“ д.о.о. и „Croatia Pumpe Nova“ д.о.о.	4.389.000,00

Отварање понуда је одржано 4.10.2016. године са почетком у 12.30 часова, што је садржано у записнику о отварању понуда број 2101 од 4.10.2016. године, који је достављен понуђачима.

Приликом стручне оцене понуда, комисија је детаљно прегледала понуде и одлучила да ОДБИЈЕ следеће понуде:

- Понуду број **2095** понуђача: „Репро – опрема“ д.о.о. Београд, ул. Славонских бригада 26, 11030 Нови Београд и „Wilо Beograd“ д.о.о. Београд, ул. Тетовска 72, 11000 Београд, из разлога што понуђено добро – пумпа, по карактеристикама не одговара траженом у Техничком опису и спецификацији, датим у конкурсној документацији.

Понуђено добро не одговара у погледу понуђеног материјала спиралног кућишта:

Тражено је да је материјал Дуктилни лив по EN-GJS-450-10 а у понуђеној пумпи материјал спиралног кућишта је GJL 250, што се не може сматрати еквивалентом јер је понуђени материјал лошијег квалитета од траженог.

- Понуду број **2096** понуђача: : „**MZT pumpe**“ д.о.о. **Нови Београд**, Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, 1/3 и „**MZT pumpi**“ **AD Skoplje**, Перо Накв 126, 1000 Скопље, из разлога што понуђено добро – пумпа, по карактеристикама не одговара траженом у Техничком опису и спецификацији, датим у конкурсној документацији.

Понуђено добро не одговара у погледу снаге електро мотора:

Конкурсном документацијом захтевана је снага електро мотора 160kW а понуђено добро- пумпа има снагу електро мотора 200 kW, што је више од траженог и чини понуду неодговарајућом.

- Понуду број **2099** понуђача: „**Елевод ремонт**“ д.о.о. **Сремска Каменица**, из разлога што понуђено добро – пумпа, по карактеристикама не одговара траженом у Техничком опису и спецификацији, датим у конкурсној документацији.

Понуђено добро не одговара у погледу траженог протока на захтеваној висини:

Конкурсном документацијом захтеван је проток ≥ 230 l/sec на геодезијских висини 49,01 док понуђено добро – пумпа има проток $820 \text{ m}^3/\text{sat}$, односно 227,77 l/sec и то на геодезијској висини 48,01. Дакле понуђено добро не задовољава у погледу траженог протока на захтеваној висини.

- Понуду број **2100** понуђача: „**Делта филтер**“ д.о.о. **Ариље**, ул. Виктора Зевника 1 и „**Croatia Pumpe Nova**“ д.о.о. **Карловац**, **Мала Шварца 155**, из разлога што понуђено добро – пумпа, по карактеристикама не одговара траженом у Техничком опису и спецификацији, датим у конкурсној документацији.

Понуђено добро не одговара у погледу снаге електро мотора и захтеваног степена корисног дејства:

Конкурсном документацијом захтевана је снага електро мотора 160kW и степен корисног дејства мин. 0,8. Понуђено добро - пумпа има снагу електро мотора 200 kW, што је више од траженог и чини понуду неодговарајућом. Поред наведеног понуђено добро има степен корисног дејства (у техничкој документацији која је дата уз понуду) 0,745, што је мање од захтеваних 0,8. Из свега напред наведеног, Комисија је одлучила да и ову понуду прогласи неодговарајућом.

Приликом стручне оцене понуда, Комисија за спровођење ове јавне набавке, је утврдила да су све примљене понуде одбијене као неодговарајуће и да не може да изврши даљу оцену понуда.

Како су све примљене понуде одбијене као неодговарајуће, из разлога што понуђена добра – пумпе, по карактеристикама нису задовољиле захтеване критеријуме дате у техничком опису и техничкој спецификацији Конкурсне документације, **Комисија је предложила Управном одбору ЈП „Рзав“ да донесе одлуку о обустави поступка**

Поступајући на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2256 од 19.10.2016. године и мишљења Комисије за спровођење јавне набавке датом у истој, Управни одбор ЈП „Рзав“ Ариље, је донео Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање “Рзав” Ариље
Број: 354/2016, Дана: 26.10.2016. године

Председник
Управног одбора
Драган Васовић

