

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље ,  
**Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, на седници одржаној 05.09.2013. године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Прихвата се Информација о хаварији на магистралном цевоводу чисте воде у Пријановићима, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу са следећим констатацијама:

1. У недељу 11. августа 2013. године у 11.45 часова на подручју села Пријановићи на стационачи 11+725 дошло је до пуцања магистралног армирано бетонског цевовода Ø 1000 мм због чега су без воде остали град Чачак и општине Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

2. Ефикасном интервенцијом запослених у ЈП "Рзав" и фирми "Јединство" Ужице и "Крамер" Ариље санација хаварије завршена је у понедељак 12. августа 2013. године око 18 часова. Паралелно је завршена и санација квара на краку за Лучане и Пожегу.

3. Након пуњења и стављања под притисак магистралног цевовода Ариље - Брђани у току ноћи 12/13 августа Горњи Милановац и Чачак су техничку воду почели добијати од јутра а Лучани и Пожега од вечери 13. августа 2013. године.

4. Појачану контролу квалитета воде из водосистема "Рзав" и крајњих корисника радили су заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка. Употреба воде за пиће за Ариље и Пожегу одобрена је 21. августа а за Лучане, Чачак и Горњи Милановац 23. августа.

5. Финансијски извештај са спецификацијом трошкова ЈП "Рзав" на отклањању хаварије на магистралном цевоводу у Пријановићима и на краку Пожега и Лучани биће предмет посебне Одлуке Управног одбора на наредној седници.

6. У циљу што ефикаснијег одржавања објеката и опреме водосистема "Рзав" налаже се директору предузећа да Програмом пословања предузећа за 2014. годину предвиди потребна финансијска средства и кадрове за ову намену.

7. Мора се успоставити боља комуникација са ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац" код спрегнутог рада и вођења нивоа у градским резервоарима како се проток у магистралном цевоводу не би често мењао, већ дистрибуција чисте воде обављала према пројектом задатим условима.

8. Мора се више институирати на заједништву оснивача јер је Систем "Рзав" технички и економски јединствена целина и њиме се мора управљати из центра у Ариљу уважавајући максимално све појединачне интересе.

9. Одлуку доставити:  
-Оснивачима предузећа  
-Комуналним предузећима

**Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље**  
Број: 173/2013, Дана: 05.09.2013. године

Председник  
Управног одбора,  
Драган Васовић

