

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС, бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље

**Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, на седници одржаној 28.01.2016. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Прихвата се Информација о хаварији на краку за Лучане магистралног цевовода 25.01.2016. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу са следећим констатацијама:

1. У понедељак 25.01.2016. године у 15<sup>23</sup> на краку за Лучане магистралног цевовода, на стационажи 0+017 (рачва за Лучане 15+272), дошло је до хаварије ваздушног вентила Л2В, тј до пуцања ливено гвозденог шибер вентила ДН 150 и оштећења самог ваздушног вентила.

2. Ефикасном интервенцијом запослених у ЈП "Рзав" санација хаварије завршена је истог дана око 22<sup>30</sup>. Нормализована је испорука воде свим корисницима водосистема "Рзав" и није дошло до пражњења градских резервоара.

3. Највећа мутноћа воде за пиће која је дистрибуирана корисницима преко резервоара у граду Чачку и општини Горњи Милановац у периоду после хаварије је износила 3,5 НТУ о чему су на време биле информисане све релевантне институције: Заводи за јавно здравље, инспекције, комунална предузеће и оснивачи ЈП "Рзав".

4. Процена је да је у току хаварије из магистралног цевовода истекло око 13.000 м<sup>3</sup> воде на месту хаварије и да је преко резервоара у Чачку (3.700 м<sup>3</sup>) и прекидне коморе у Х.Ч. "Брђани" (1.600 м<sup>3</sup>) испуштено у канализацију 5.300 м<sup>3</sup> што укупно износи 18.300 м<sup>3</sup>.

5. Констатује се да укупни трошкови ЈП "Рзав" на отклањању хаварије према процени износе 380.000 динара. Наведена средства ће бити плаћена из редовног пословања.

6. ЈП "Рзав" се мора боље опремити кадровски и резервним деловима за интервенцију у случајевима хаварије. И ова релативно мала хаварија је показала да је број запослених у ЈП "Рзав" на доњем минимуму.

7. Мора се више инститирати на заједништву оснивача јер је Систем "Рзав" технички и економски јединствена целина и њиме се мора управљати из центра у Ариљу уважавајући максимално све појединачне интересе оснивача.

8. Одлуку доставити:  
-Оснивачима предузећа  
-Комуналним предузећима

**Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље**  
Број: 311/2016, Дана: 28.01.2016. године

Председник  
Управног одбора,  
Драган Васовић

